



NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfioratori per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL
FERRARI



<p>direttore generale: dott. Francesco Laurelli</p> <p>architettonico: arch. Alessandra Taddia</p> <p>TADIA ANDREA GIUSEPPE ARCHITETTO 10018</p> 	<p>responsabile unico del procedimento: ing. Francesca Loreti</p> <p>ingegneri: ing. Roberto Taddia</p> 
--	---

00	23/04/2020		Prima Emissione
Descr.	Data		Descrizione