

- Filtri da adeguare
- Nuove porte REI
- Nuove canne di ventilazione

Serramenti interni:

- P

1

2


3

4

5

a
- 1_Tipologia:
PR60: Porta REI 60 a battente
PSR60: Porta scorrevole REI 60
PVSR60: Porta REI 60 vetrata
PR90: Porta REI 90 a battente
FF: Vissiva interna
FFR60: Vissiva interna REI 60
BR60: Botola/Sportello per
ispezione REI 60
2_Numero ante:
0: ante fissa
1: 1 ante
2: 2 ante
3: 2 ante asimmetriche
3_Larghezza
4_Altezza
5_Accessori:
m: maniglione
e: elettromagnete
v: visiva
t: apertura automatica
c: chiudiporta
g: badge
f: citofono
i: tastierino numerico
j: elettrificazione

Leggenda etichetta locali



Pavimentazioni	Rivestimenti
P1: esistente in ceramica	R1: Pittura fotocatalitica
P2: esistente in PVC	
Controsoffitti	Zoccolini
C1: a membrana REI60	Z1: zoccolino in plastica
C2: in calciosilicato REI60	Z2: guscio in PVC
C3: esistente a quadrotti	


Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario


Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI



Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601



PROGETTO ESECUTIVO

Monoblocco A - Pianta Piano Settimo - Progetto

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E01	ARC	-	-	P07	PR	PN	10032	01
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	DATA						
ADM	AA	AT	1:100	23/04/2020						

direttore generale:
dott. Francesco Laurelli

responsabile unico del procedimento:
ing. Francesca Loreti

arch. TADDA ROBERTO

ing. Roberto Taddia

ing. Roberto Taddia

ing. Roberto Taddia

01	20/05/2020	Revisione per Validazione
00	23/04/2020	Prima Emissione
Rev.	Data	Descrizione

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.