

PADIGLIONE PRINCIPE

LEGENDA

	Tubazioni circuito antincendio (AI)
	Tubazioni circuito antincendio esistente
AI N	Colonne montanti impianto antincendio (AI) con riferimento
AI N	Colonne montanti impianto antincendio (AI) esistenti con riferimento
	Cassetta UNI 45 / Cassetta UNI 70
	Cassetta UNI 45 / Cassetta UNI 70 esistente
	Idrante soprasuolo UNI 70 esistente
UNI70	Gruppo attacco autopompa UNI 70 circuito idranti esistente
	Valvola d'intercettazione generica
	Valvola d'intercettazione generica esistente
AI ø 1"1/2 / ø42,5/48,3mm	Sigla identificativa circuito e diametro tubazione ("/mm)

NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfiati per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.



Sistema Socio Sanitario

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI

Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.

Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601



PROGETTO ESECUTIVO

Impianto idrico sanitario antincendio - Padiglione Principe - Schema funzionale

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E03	MEC	AIN	-	PNN	PR	SH	40103	00

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	DATA
SC	ACH	FS	-	23/04/2020

direttore generale:	responsabile unico del procedimento:
dott. Francesco Laurelli	ing. Francesca Loreti
progetto architettonico: arch. Andrea Taddia	progetto impianti meccanici ed elettrici: ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione
00	23/04/2020	Prima Emissione

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.