



NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfoghi per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.